

**INFORME DE SERVICIO - 114182 - Marzo - 27 - 2025****NCH**

ALTO EL PLOMO TORRE NORTE

**Empresa ALTO EL PLOMO TORRE NORTE****Cuenta: ALTO EL PLOMO TORRE NORTE****Contacto: FELIPE DÍAZ****Cargo: JEFE OPERACIONES****Teléfono:****Correo: Felipe.diaz3@cbre.com****AGUA CRUDA**

ALCALINIDAD TOTAL	80	ppm	0 - 1.500
CLORUROS	130	ppm	0 - 400
CONDUCTIVIDAD	1.361	µS/cm	0 - 2.000
DUREZA TOTAL	460	ppm	0 - 600
ALCALINIDAD AF	0	ppm	0 - 500
PH	7,45		6,50 - 8,50
ALCALINIDAD MO	80	ppm	0 - 1.000

**OBSERVACIONES****TORRE DE ENFRIAMIENTO**

CONDUCTIVIDAD	2.041	µS/cm	2.000 - 2.500
PH	8,09		8,00 - 9,00
DUREZA TOTAL	720	ppm	300 - 1.000
CLORUROS	210	ppm	0 - 800
ALCALINIDAD TOTAL	120	ppm	0 - 500
SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS	1.397	ppm	0 - 2.500
HIERRO	0,06	ppm	0,00 - 1,00
RESIDUAL QUÍMICO	66	ppb	60 - 160

**OBSERVACIONES**

Se realiza análisis mensual de tratamiento de agua.

Parámetros de control se encuentran dentro del rango especificado, con registros de conductividad y residual químico de 2041 uS/cm y 65.8 ppb respectivamente.

Panel y sus componentes operan con normalidad.

Productos químicos se encuentran con un nivel adecuado.



Panel de tratamiento



Controlador

**ELABORO: MARCO ACUÑA  
REPRESENTANTE**

**APROBADO POR: FELIPE DÍAZ  
JEFE OPERACIONES**

