

**INFORME DE SERVICIO - 114187 - Marzo - 27 - 2025****NCH**

CERRO EL PLOMO TORRE SUR

**Empresa CERRO EL PLOMO TORRE SUR****Cuenta: ALTO EL PLOMO TORRE SUR****Contacto: FELIPE DÍAZ****Cargo: JEFE OPERACIONES****Teléfono:****Correo: Felipe.diaz3@cbre.com****AGUA CRUDA**

ALCALINIDAD TOTAL	80	ppm	0 - 1.500
CLORUROS	130	ppm	0 - 400
CONDUCTIVIDAD	1.361	µS/cm	0 - 2.000
DUREZA TOTAL	460	ppm	0 - 600
ALCALINIDAD AF	0	ppm	0 - 500
PH	7,45		6,50 - 8,50
ALCALINIDAD MO	80	ppm	0 - 1.000
SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS	756	ppm	0 - 1.500

**OBSERVACIONES****TORRE DE ENFRIAMIENTO**

CONDUCTIVIDAD	2.084	µS/cm	2.000 - 2.500
PH	8,43		8,00 - 9,00
DUREZA TOTAL	780	ppm	300 - 1.000
CLORUROS	210	ppm	0 - 800
ALCALINIDAD TOTAL	150	ppm	0 - 500
SÓLIDOS TOTALES DISUELTOS	1.576	ppm	0 - 2.500
HIERRO	0,11	ppm	0,00 - 1,00
RESIDUAL QUÍMICO	157	ppb	60 - 160

**OBSERVACIONES**

Se realiza análisis mensual de tratamiento de agua.  
 Parámetros de control se encuentran dentro de especificaciones.  
 Se verifica el correcto funcionamiento de panel y sus componentes.  
 Se realiza la reposición de los productos químicos.

--	--



Controlador



Panel de tratamiento

**ELABORO: MARCO ACUÑA  
REPRESENTANTE**

**APROBADO POR: FELIPE DÍAZ  
JEFE OPERACIONES**

